

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2751630, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Норильск
(место составления акта)

« 25 » июня 20 20 г.
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 63

По адресу/адресам: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, 4а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 22.05.2020 № 63,
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск по
пожарному надзору Тяпкиным Н.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68
«Ладушки» (далее – МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 28 »	мая	20 20	г. с	11	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжит.	1 ч. 00 мин.
« 22 »	июня	20 20	г. с	11	час.	30	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжит.	1 ч. 30 мин.
« 25 »	июня	20 20	г. с	16	час.	30	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжит.	0 ч. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочий(их) день(дня) / 3 час. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г.Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки» Романюк Т.В. 22.05.2020 г. 17ч.15мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоров Николай Николаевич, государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонтенко Станислав Валентинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки» Саверская Ольга Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Для отделки стен групповой ячейки 1-го этажа (помещения №№ 3, 4 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
2.	Отсутствует устройство для самозакрывания двери лестничной клетки 1-го этажа (помещение № 7 по техпаспорту).	п.62 ППР в РФ Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
3.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей лестничной клетки 1-го этажа (помещение № 76 по техпаспорту).	п.62 ППР в РФ Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
4.	Для отделки стен групповой ячейки 1-го этажа (помещение № 60 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»

		пожарной опасностью, чем класс КМ2.	
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов в тамбуры и непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 ППР в РФ Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
6.	Для отделки стен групповой ячейки 2-го этажа (помещения №№ 31, 34 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
7.	Для отделки стен групповой ячейки 2-го этажа (помещение № 26 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
8.	Для отделки стен групповой ячейки 2-го этажа (помещение № 42 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
9.	Для отделки стен групповой ячейки 2-го этажа (помещения №№ 1, 18 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
10.	Отсутствуют устройства для самозакрывания	п.62 ППР в РФ Устройства для самозакрывания дверей должны находиться	МБДОУ «ДС № 68

	дверей лестничной клетки 2-го этажа (помещение № 17 по техпаспорту).	в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).	«Ладушки»»
11.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей лестничной клетки 2-го этажа (помещение № 12 по техпаспорту).	п.62 ППР в РФ Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
12.	Для отделки стен групповой ячейки 2-го этажа (помещения №№ 9, 10 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
13.	В помещении, выгороженном в театальной гостиной 2-го этажа, отсутствуют пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации.	п.61 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки»»
14.	Не проведен первичный противопожарный инструктаж с Манафовым В.И., Аракаевой Г.З., Адыгаевой Ю.С.	п.3 ППР в РФ Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. п.16 Приказ МЧС № 645 Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте: со всеми вновь принятыми на работу; с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; с работниками, выполняющими новую для них работу; с командированными в организацию работниками; с сезонными работниками; со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации; с обучающимися, прибывшими на производственное	Руководитель организации

		обучение или практику.	
15.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки металлических косоуров лестничных маршей, с составлением актов проверки.	п.21 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Руководитель организации

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
4.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
5.	СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

С. Селиф

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта (на 1 л. в 1 экз.);
2. Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25.06.2020 № 63/1/1-15
3. Проверочный лист от 25.06.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки» Саверская О.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » июня 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

