

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2751630, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Норильск  
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 63/1/1-15

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад № 68 «Ладушки»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.А. Тяпкина от 22 мая 2020 года № 63, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «28» мая 2020 г., с 11 ч. 30 мин. по 13 ч. 00 мин. «22» июня 2020 г. и с 16 ч. 30 мин. по 17 ч. 00 мин. «25» июня 2020 г., проведена плановая выездная проверка государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоровым Н.Н., государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонтенко С.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

объекта по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Ленинградская, 4а

пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки» Саверской О.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
63/1/1	Для отделки стен групповой ячейки 1-го этажа (помещения №№ 3, 4 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.06.2021
63/1/2	Отсутствует устройство для самозакрывания	п.62 ППР в РФ Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается	01.06.2021

	двери лестничной клетки 1-го этажа (помещение № 7 по техпаспорту).	устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).	
63/1/3	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей лестничной клетки 1-го этажа (помещение № 76 по техпаспорту).	п.62 ППР в РФ Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).	01.06.2021
63/1/4	Для отделки стен групповой ячейки 1-го этажа (помещение № 60 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.06.2021
63/1/5	Запоры на дверях эвакуационных выходов в тамбуры и непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 ППР в РФ Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.06.2021
63/1/6	Для отделки стен групповой ячейки 2-го этажа (помещения №№ 31, 34 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.06.2021
63/1/7	Для отделки стен групповой ячейки 2-го этажа (помещение № 26 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.06.2021
63/1/8	Для отделки стен групповой ячейки 2-	ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов	01.06.2021

	<p>го этажа (помещение № 42 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.</p>	<p>защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	
63/1/9	<p>Для отделки стен групповой ячейки 2-го этажа (помещения №№ 1, 18 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.</p>	<p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	01.06.2021
63/1/10	<p>Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей лестничной клетки 2-го этажа (помещение № 17 по техпаспорту).</p>	<p>п.62 ППР в РФ Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).</p>	01.06.2021
63/1/11	<p>Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей лестничной клетки 2-го этажа (помещение № 12 по техпаспорту).</p>	<p>п.62 ППР в РФ Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).</p>	01.06.2021
63/1/12	<p>Для отделки стен групповой ячейки 2-го этажа (помещения №№ 9, 10 по техпаспорту) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.</p>	<p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	01.06.2021
63/1/13	<p>В помещении, выгороженном в театральной гостиной 2-го этажа, отсутствуют пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации.</p>	<p>п.61 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты</p>	01.06.2021

		должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	
63/1/14	Не проведен первичный противопожарный инструктаж с Манафовым В.И., Аракаевой Г.З., Адыгаевой Ю.С.	<p>п.3 ППП в РФ</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п.16 Приказ МЧС № 645</p> <p>Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>со всеми вновь принятыми на работу;</li> <li>с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;</li> <li>с работниками, выполняющими новую для них работу;</li> <li>с командированными в организацию работниками;</li> <li>с сезонными работниками;</li> <li>со специалистами строительного профиля, выполняющими строительные-монтажные и иные работы на территории организации;</li> <li>с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.</li> </ul>	01.06.2021
63/1/15	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки металлических косоуров лестничных маршей, с составлением актов проверки.	<p>п.21 ППП в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p>	01.06.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору Н.Н. Егоров

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«25» июня 2020 г.



(подпись)

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору С.В. Леонченко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«25» июня 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

С. Осел

(подпись)

«25» июня 2020 г.

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад

№ 68 «Ладушки» Саверская О.Б.

(должность, фамилия, инициалы)